


Numer katalogowy: 01 934 06 99

podtynkowa armatura umywalkowa LINUS W-E-M

Mieszacz

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBW-E-M. Sterowany czujnikiem podczerwieni. Bez zasilania prądem. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.



* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Zakres dostawy

- Płyta czołowa z okienkiem czujnika podczerwieni
 - Pokrętko mieszacza z tulejką nasuwną
- Ramka montażowa z elektroniką czujnika podczerwieni, programowalną
- Wylewka ścienna z regulatorem strumienia (zabezpieczonym przed kradzieżą)
- Elementy montażowe

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Programowanie zbliżeniowe (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 360 s)
 - Zwłoka czasowa wyłączenia (0,6 - 60 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 5 - 600 s, co 1 - 240 h od ostatniego spłukania / co 1 - 240 h)
 - Przepłukiwanie ciągłe w celu dezynfekcji termicznej, z ochroną przed poparzeniem (wył. / 15 - 600 s)
 - Wypływ ciągły (wył. / 15 - 600 s)
 - Tryb oszczędzania energii (wył. / 1 - 254 h od ostatniego użycia)
 - Blokada na czas sprzątania (wył. / 60 - 360 s)
- Możliwość programowania zbliżeniowego
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 30 s, co 24 h od ostatniego spłukania / co 24 h)
 - Przepłukiwanie ciągłe w celu dezynfekcji termicznej, z ochroną przed poparzeniem (wył. / 300 s / 120 s)
 - Blokada na czas sprzątania (wył. / 60 s)
- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Wylewka Mosiądz do wody pitnej; Uruchamianie Mosiądz; Płyta czołowa Mosiądz
- Powierzchnia: Wylewka Chrom; Uruchamianie Chrom; Płyta czołowa Chrom
- Wylewka: L 110 mm
- Wymiary płyty czołowej: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,70 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| skrzynka podtynkowa Masterbox WBW-E-M | Nr artykułu: 01 946 00 99 |
| SWS serwer | Nr artykułu: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-zasilacz | Nr artykułu: 00 505 00 99 |
| SWS kablowy extender magistrali BE-K | Nr artykułu: 00 501 00 99 |

Osprzęt zalecanyOpcjonalne zasilanie elektryczne przez zasilacz zbiorczy

| | |
|--|---------------------------|
| zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 315 00 99 |
| zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 582 00 99 |
| elektryczna skrzynka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 583 00 99 |

Uwaga