

Numer katalogowy: 00 231 28 99

sterownik do pisuaru EDITION E

Wersja zabezpieczona przed wandalizmem

Bezdotykowe urządzenie spłukujące z sensorem podczerwieni. Do podtynkowej spłuczki ciśnieniowej do pisuaru SCHELL COMPACT II. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Zasilanie elektryczne przez SWS lub zasilacz sieciowy (w połączeniu z radiowym extenderem magistrali BE-F).



Zakres dostawy

- Płyta czołowa z okienkiem czujnika podczerwieni
- Zawór elektromagnetyczny 6 V z filtrem wstępnym
- Ramka montażowa z elektroniką czujnika podczerwieni, programowalną

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Programowanie zbliżeniowe (wył. / zał.)
 - Czas spłukiwania (1 - 15 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 5 - 600 s, co 1 - 240 h od ostatniego spłukania / co 1 - 240 h)
 - Przepłukiwanie wstępne (wył. / 1 s , czas blokady 5 - 60 min od ostatniego spłukania)
 - Automatyczny tryb stadionowy (wył. / 1s na każdego użytkownika, spłukiwanie pełne po 20 - 60 s od ostatniego użycia)
 - Przepłukiwanie syfonu (wył. / 1 - 240 h od ostatniego spłukania)
 - Tryb oszczędzania energii (wył. / 1 - 254 h od ostatniego użycia)
- Możliwość programowania zbliżeniowego
 - Zasięg czujnika (krótki / średni / długi)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 30 s, co 24 h od ostatniego spłukania / co 24 h)
 - Przepłukiwanie wstępne (wył. / 1 s)
 - Automatyczny tryb stadionowy (wył. / 1s na każdego użytkownika)
 - Przepłukiwanie syfonu (wył. / zał.)
 - Czas spłukiwania (1 - 15 s)
- Materiał: Płyta czołowa Stal szlachetna
- Powierzchnia: Płyta czołowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary płyty czołowej: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,68 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

moduł do pisuaru MONTUS	Nr artykułu: 03 075 00 99 albo
podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru COMPACT II	Nr artykułu: 01 193 00 99 albo
SWS serwer	Nr artykułu: 00 500 00 99
SWS Bus-zasilacz	Nr artykułu: 00 505 00 99
SWS kablowy extender magistrali BE-K	Nr artykułu: 00 501 00 99 albo
SWS radiowy extender magistrali BE-F	Nr artykułu: 00 502 00 99 albo

W przypadku połączenia w sieć za pomocą radiowego extendera magistrali SWS BE-E
zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 315 00 99 albo
zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 582 00 99 albo
elektryczna skrzynka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Nr artykułu: 01 583 00 99 albo